

# EXERCICE D ÉVACUATION QUI FAIT QUOI

		QUI	FAIT QUOI	OU
<b>Déclenchement</b>	1	L'Agent d'accueil ou toute personne qui constate un départ de feu	Presse un boîtier rouge ou déclenche la sonnerie SSI ou 	Loge ou le boîtier le plus près
	2	L'agent de maintenance	Presse un boîtier rouge ou déclenche la sonnerie SSI ou 	Loge ou le boîtier le plus près
	3	LE CPE ou un personnel de vie scolaire	Presse un boîtier rouge ou déclenche la sonnerie SSI ou	Loge ou le boîtier le plus près
<b>Recueil des listes de présents sur les points de rassemblement</b>		LA PRINCIPALE OU UNE CPE vêtue du gilet fluo 	Va sur la zone d'évacuation, chronomètre et observe le flux des déplacements et le déroulement de l'évacuation	Cour 1
		LA PRINCIPALE- ADJOINTE OU UNE CPE vêtue du gilet fluo	Va sur la zone d'évacuation, chronomètre et observe le flux des déplacements et le déroulement de l'évacuation	Cour 2
<b>Gestion des flux d'élèves</b>	1	L'agent d'accueil ou un aed ou un agent de service près du hall	Gère les flux d'élèves qui vont dans la cour 1 en évitant les escaliers entre les WC et en contournant ceux-ci	salle-couloir
	2	Un élève délégué en tête de groupe	Dirige ses camarades vers la zone de regroupement comme indiqué sur le plan d'évacuation de la salle	salle-couloir
	2	Le professeur se place en fin de file d'élèves	Éteint la lumière, ferme la porte, prend sa liste d'appel et vérifie qu'aucun élève ne soit oublié en arrière, donne l'effectif au responsable de zone	salle-couloir
<b>Vérification vacuité des locaux</b> 1 si absence 2 si absence 3	1	L'agent de Laboratoire	Vérifie vacuité totale de l'étage, la fermeture des portes et l'extinction des lumières	Second étage
	2	AED	Vérifie vacuité totale de l'étage, la fermeture des portes et l'extinction des lumières	Second étage
	3	Agents de service en charge du second étage	Vérifie vacuité totale de l'étage, la fermeture des portes et l'extinction des lumières	Second étage
	1	Secrétaire générale	Vérifie vacuité totale de l'étage, la fermeture des portes et l'extinction des lumières	1er étage
	2	Agent Coordonnateur M. Castiaux	Vérifie vacuité totale de l'étage, la fermeture des portes et l'extinction des lumières	1er étage
	3	Secrétaire d'intendance	Vérifie vacuité totale de l'étage, la fermeture des portes et l'extinction des lumières	1er étage
	1	INFIRMIÈRE	Vérifie vacuité totale de l'étage, la fermeture des portes et l'extinction des lumières	Rez-de-chaussée
	2	AED	Vérifie vacuité totale de l'étage, la fermeture des portes et l'extinction des lumières	Rez-de-chaussée
	1	AED	Vérifie la S1 et la salle d'arts plastiques vestiaires	Sous-Sol
	2	Agent de service	Vérifie la S1 et la salle d'arts plastiques vestiaires	Sous-Sol
	1	<b>Elève ayant des béquilles ou en fauteuil roulant</b>	selon le lieu, rejoint une salle avec porte donnant sur l'extérieur le plus loin des fumées	<b>S 211 S 114</b>
	2		Ferme la porte	
	3		Se place devant la porte vitrée côté cour 2	
<b>Coupe les circuits</b>		L'Agent de maintenance ou un agent polyvalent	Coupe le circuit de gaz et l'électricité dès le retentissement de l'alarme	